Gas-
nach
ot SWM

Hohenstaufenring

Pfaelzer Strasse

022.4

022.3

022.2

022.1

022
728kW

024
126kW

023
126kW

028
455kW

032
67kW

025
249kW

026
424kW
HÖRSAAL

026.1
UNIVERSITÄTSRECHENZENTRUM

027
968kW
MENSA

030
880kW

029
399kW

WH10

WH4

DN50

DN100

DN65

K-VL = DN150 / 280
K-RL = DN150 / 280

K-VL = DN125 / 250
K-RL = DN125 / 250

H-VL = DN65 / 160
H-RL = DN65 / 160

H-VL = DN80 / 180
H-RL = DN80 / 180

H-RL = DN32 / 125
H-VL = DN32 / 125

DN80 / 32
DN80 / 32

K-RL = DN150 / 280
K-VL = DN150 / 280
H-RL = DN100 / 225
H-VL = DN100 / 225

DN200 / 150
DN200 / 150

K-RL = DN200 / 355
K-VL = DN200 / 355
H-RL = DN100 / 225
H-VL = DN100 / 225

2x Bogen 90°
1200/1200
2x Bogen 90°
1000/1000

K-RL = DN50 / 140
K-VL = DN50 / 140
H-RL = DN65 / 160
H-VL = DN65 / 160

K-RL = DN200 / 355
K-VL = DN200 / 355
H-RL = DN100 / 225
H-VL = DN100 / 225

K-RL = DN200 / 355
K-VL = DN200 / 355

H-RL = DN150 / 280
H-VL = DN150 / 280

K-RL = DN250 / 450
K-VL = DN250 / 450
H-RL = DN200 / 355
H-VL = DN200 / 355

K-VL = DN150 / 280
K-RL = DN150 / 280
H-VL = DN100 / 225
H-RL = DN100 / 225

K-VL = DN100 / 225
K-RL = DN100 / 225

H-RL = DN100 / 225
H-VL = DN100 / 225
K-RL = DN100 / 225
K-VL = DN100 / 225

K-VL = DN100 / 225
K-RL = DN100 / 225

Trasse Bestand
DN 65

WANDLEUCHTEN WL

FEUERWEHRAUF-
STELLFLÄCHE

RAMPE BETON
LEISTUNG HOCHBAU

BORD ABSENKEN
FÜR FEUERWEHR

Zentrale Wärmeversorgung
Lageplan
MASSTAB: 1:250