

Ifd. Nr.	Frage	Antwort	Datum Frage	Datum Antwort
1	<p><b><u>Planunterlagen</u></b></p> <p>Hiermit bitten wir Sie um die Übersendung eines Bodengutachtens bzw. Geotechnischen Berichtes für das oben genannte Bauvorhaben, zur weiteren Bearbeitung und Angebotserstellung.</p>	<p>Das Bodengutachten wird zur Verfügung gestellt.</p>	17.05.2018	22.05.2018
2	<p><b><u>Planunterlagen</u></b></p> <p>Hiermit bitten wir Sie um die Übersendung des Abdichtungsdetail 02/01, gem. dem Plan: 96_0_2-2_XXX_3000_U_Schnitt-2 für das oben genannte Bauvorhaben, zur weiteren Bearbeitung und Angebotserstellung.</p>	<p>Das Detail 0201 wird zur Verfügung gestellt.</p>	17.05.2018	22.05.2018
3	<p><b><u>Bauwasseranschluss</u></b></p> <p>in Pos. 1.5.10 ist ein Bauwasseranschluss ausgeschrieben. Wo befindet sich der Bauwasseranschlusspunkt? Ist dieser frei zugänglich oder muss an eine Bestandsleitung angeschlossen werden?</p>	<p>Es wird ein am Baufeld vorhandener Hydrant genutzt. Dieser ist frei zugänglich. Das bedeutet außerdem:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Die Bauwasserleitungen dann mit Begleitheizung und Isolierung.</li><li>- Jeder TW Anschluss benötigt als Sicherungsarmatur einen Systemtrenner Typ BA</li></ul>	28.05.2018	29.05.2018