

Gesamteinsparungen: Gebäude 15+15.1+15.2

Flächen (Stand Ende 2023):

NRF: 3.943 m²

NUF 1-6: 2.912 m²

Wärmeenergie




Jahr	NRF kWh/a/m ²	NF 1-6	Verbrauch kWh/a
2014	179	242	703.920
2015	136	184	536.216
2016	132	178	518.970
2017	163	221	644.252
2018	155	210	610.334
2019	158	214	622.750
2020	140	189	551.063
2021	163	221	644.405
2022	149	202	587.653
2023	143	193	562.857

Elektroenergie

Jahr	NRF kWh/a/m ²	NF 1-6	Verbrauch kWh/a
2014	77	104	302.555
2015	74	100	292.637
2016	59	80	234.197
2017	68	92	267.964
2018	70	94	274.994
2019	64	87	253.624
2020	55	74	215.044
2021	62	84	245.161
2022	63	86	249.608
2023	67	90	263.129

Trinkwasser kalt

Jahr	NRF l/a/m ²	NF 1-6	Verbrauch m ³ /a
2014	193	261	759
2015	330	447	1.302
2016	184	249	726
2017	802	1.087	3.164
2018	645	874	2.544
2019	260	352	1.024
2020	883	1.195	3.481
2021	279	378	1.102
2022	256	346	1.009
2023	231	313	912



Für das laufende Jahr wird die Graphik mit Ablauf des Jahres in den Medienverbräuchen ergänzt.

Legende:

NRF: ist die nutzbare Grundfläche eines Gebäudes

NUF 1-6: ist die Nutzfläche, wo die Arbeiten verrichtet werden (wie z.B. Labore, Büroräume, Werkshallen, Werkstätten, etc.)